

LAUDO DE SEGURANÇA - REVISTORIA

“ESTÁDIO ZAMA MACIEL”

ARENA DB

2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ESTÁDIO ZAMA MACIEL	
Apelido do estádio: ARENA DB	
Endereço completo do estádio: Av. Brasil 1085 – bairro Brasil	
Cidade: PATOS DE MINAS	
Estado: MG	CEP: 38.700-000
Telefone: (34) 99661-3821	
Proprietário: UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES	
E-mail: urt@fmf.com.br	Telefone: (34) 99661-3821
Gestor do estádio: IGOR RICARDO LINHARES CUNHA	
E-mail: igor.cunha@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99176-1336
Qualificação profissional do Responsável: EMPRESÁRIO	
Clube responsável pelo uso: UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES	
E-mail: urt@fmf.com.br	Telefone: (34) 99661-3821
Site:	

1.2 DO SOLICITANTE

Nome: IGOR RICARDO LINHARES CUNHA	Telefone: (34) 99176-1336
E-mail: igor.cunha@yahoo.com.br	
CPF:	
Função no Estádio:	

1.3 DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 13/05/2024

Hora: 09h00min

1.4 CONTEXTUALIZAÇÃO

ACIONADOS PELO PRESIDENTE DO CLUBE, SR. IGOR RICARDO LINHARES CUNHA, A FIM DE QUE FOSSE PROCEDIDA NOVA VISTORIA PARA RETIRADAS DAS RESTRIÇÕES ANTERIORES, A PRESENTE COMISSÃO ESTEVE NOVAMENTE NO ESTÁDIO ZAMA MACIEL “ARENA DB”, NESTA DATA E CONSTATOU QUE:

OS BANHEIROS DESTINADOS À TORCIDA VISITANTE FORAM COLOCADOS E EM QUANTIDADE SUFICIENTE À BILHETERIA DISPONIBILIZADA PARA O SETOR. MAIS UMA CATRACA FOI INSTALADA NO SETOR PERMITINDO QUE ESTE RECEBA SUA CAPACIDADE MÁXIMA DE 742 TORCEDORES, O QUE ANTES ESTAVA LIMITADA A 660 TORCEDORES.

A NUMERAÇÃO DAS CADEIRAS FOI REALIZADA, NÃO CONTEMPLANDO ÀS ARQUIBANCADAS DE ALVENARIA, PORÉM, OS ASSENTOS FORAM 100% NUMERADOS. AS BILHETERIAS MANDANTE E VISITANTE ESTÃO EM RUAS DIVERSAS O QUE PERMITE A ENTRADA DAS TORCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE, PORÉM, HÁ NECESSIDADE DE AMPLO ISOLAMENTO NO PERÍMETRO EXTERNO DE MODO QUE SOMENTE A TORCIDA VISITANTE ACESSE O ESTÁDIO PELA AVENIDA PARANAÍBA, JÁ A TORCIDA MANDANTE ACESSE PELA AV BRASIL E ORGANIZADAS PELA RUA JOAQUIM DAS CHAGAS, A QUAL TEM QUE SER ISOLADA DE MODO QUE OS TORCEDORES NÃO ACESSEM À AVENIDA PARANAÍBA.

A COMISSÃO ENTENDE VIÁVEL A MANUTENÇÃO DE TORCIDA ÚNICA NO CLÁSSICO (URT X MAMORÉ), CONTUDO, CASO O ENTENDIMENTO DA FEDERAÇÃO SEJA DIVERSO, SUGERE-SE QUE AS MEDIDAS ACIMA SEJAM TOMADAS A FIM DE SE EVITAR CONFLITOS EXTERNOS DO ESTÁDIO, QUE SÃO A MAIOR INCIDÊNCIA DOS EVENTOS REGISTRADOS, CONFORME LAUDO ANTERIOR.

SE NÃO HOUVER TORCIDA VISITANTE, O CLUBE URT PODERÁ DESTINAR O ESPAÇO À TORCIDA MANDANTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE ABERTURA DA BILHETERIA DA AVENIDA PARANAÍBA, UMA VEZ QUE A ENTRADA DA AVENIDA BRASIL POSSUI 5 CATRACAS E PERCENTUAL SUFICIENTE PARA ACOLHER A ENTRADA DOS TORCEDORES MANDANTES.

APÓS A VISTORIA O ESTÁDIO ESTÁ **APROVADO SEM RESTRIÇÕES** PARA SEDIAR JOGOS PROFISSIONAIS NO ANO DE 2024.



100% das numerações das cadeiras



Banheiros visitantes e mais 01 catraca instalada no setor

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais de elaboração dos laudos estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, que “Institui a Lei Geral do Esporte”, no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009, e na Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, que estabelece requisitos mínimos obrigatórios que devem constar nos laudos técnicos para vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas.

2.2 Análise da documentação

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir foram apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo.

2.3 Guia de utilização do instrumento de verificação de segurança

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, bem como ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugerir a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria poderá acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário sobre a documentação, o planejamento do efetivo, o controle de acesso, a central de comando e controle/monitoramento, a infraestrutura para segurança dos clientes e o espaço para atuação de órgão de segurança e afins.

A vistoria deve ter caráter visual, **sem realização de medição**, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

2.4 A coleta de dados está organizada em seis temas-alvo, a saber:

- a) DOCUMENTAÇÃO;
- b) PLANEJAMENTO DO EFETIVO;
- c) CONTROLE DE ACESSO;
- d) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL;
- e) INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA DOS CLIENTES;
- f) ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e Data da realização da vistoria.

No caso de aprovação com restrição devem também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

3. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1. DOCUMENTAÇÃO

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM (X)

NÃO ()

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de

segurança?

SIM (X)

NÃO ()

1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?

SIM (X)

NÃO ()

1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM (X)

NÃO ()

1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (*Stewards*)?

SIM (X)

NÃO ()

1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM ()

NÃO (X)

1.7 Foi apresentado o AVCB?

SIM (X)

NÃO ()

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?

SIM (X)

NÃO ()

2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO

2.1 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima

O Gestor do estádio foi orientado a contratação de 1 segurança a cada grupo de 250 torcedores.

2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima

5198 é a capacidade máxima pelo AVCB, considerando este público o gestor foi orientado a utilizar 21 seguranças, além dos brigadistas, socorristas e orientadores de público.

3. CONTROLE DE ACESSO

3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB

Órgão	Capacidade
CBM (AVCB)	5198
PM ¹	5198

Considerando o quantitativo de cratacas por setor, observando a proporção de 1/660, a comissão entende a capacidade de 5198 torcedores.

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)

NÃO ()

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

04 (Quatro) acessos

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

03 (três) utilizado somente por ambulâncias e viaturas policiais e veículos de jogadores e diretoria. Há um acesso exclusivo (Rua URT) para delegações e arbitragem.

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

1. SIM (X)

NÃO ()

3.6 As catracas são:

(X) Simples

(X) Eletrônicas

(X) Removíveis

() Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()

NÃO (X)

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

¹ Caso julgue pertinente, a Polícia Militar poderá recomendar uma capacidade diferente da apresentada no AVCB. Em não havendo nenhuma objeção, adotar-se-á a capacidade estipulada no AVCB.

SIM ()

NÃO (X)

3.10 Insira a relação apresentada

Portões A	Lotação do Setor 745	Catracas 2	Proporção 1/372
Portões B	Lotação do Setor 777	Catracas 2	Proporção 1/388
Portões C	Lotação do Setor 845	Catracas 2	Proporção 1/422
Portões D	Lotação do Setor 2089	Catracas 5	Proporção 1/416
Portões E	Lotação do Setor 742	Catracas 2	Proporção 1/371
Total de Portões 5	Lotação Total 5198	Total de Catracas 13	Proporção Final 1/399

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- Revista Manual
- Detector de Metais Fixo
- Detector de Metais Portátil
- Raio x
- Reconhecimento por Biometria
- Reconhecimento Facial
- Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- Delegação Local
- Delegação Visitante
- Árbitros
- Autoridades
- Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- Na totalidade
 Parcialmente – Inserir percentual numerado: 2,5%
 Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

- Atletas (Banco de Reservas)
 Comissão Técnica
 Árbitros

Não há proteção

6. ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM

NÃO

DIAGNÓSTICO

A Comissão entende viável a manutenção de torcida única no clássico (URT x Mamoré), contudo, caso o entendimento da federação seja diverso, sugere-se que as medidas de isolamento do perímetro externo, citadas no item 1.4 “contextualização”, sejam tomadas a fim de se evitar conflitos externos do Estádio, que são a maior incidência dos eventos registrados, conforme laudo anterior.

Se não houver torcida visitante, o clube URT poderá destinar o espaço à torcida mandante, não havendo necessidade de abertura da bilheteria da Avenida Paranaíba, uma vez que a entrada da Avenida Brasil possui 5 catracas e percentual suficiente para acolher a entrada dos torcedores mandantes de ambos setores.

Após a revistoria o estádio está **APROVADO SEM RESTRIÇÕES** para sediar jogos profissionais no ano de 2024.

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado (X)
Aprovado com Restrição² ()
Reprovado ()

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Daniel de Oliveira
Posto: 1º Ten PM
Função: Cmt da 230 Cia TM/Presidente da Comissão de Vistoria
Patente:

Assinatura:



Documento assinado digitalmente

DANIEL DE OLIVEIRA

Data: 13/05/2024 11:09:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Profissional: Lucas José de Almeida
Posto: 2º Ten PM
Função: Cmt Pel – 156 Cia PM
Patente:

Assinatura:



Documento assinado digitalmente

LUCAS JOSE DE ALMEIDA

Data: 13/05/2024 13:41:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Profissional: Genésio Machado Alves
Graduação: 3º Sgt PM
Função: Cmt de Guarnição Tático Móvel
Patente:

Assinatura:



Documento assinado digitalmente

GENESIO MACHADO ALVES

Data: 13/05/2024 11:13:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIGÊNCIA

Data de emissão: 13/05/2024
Prazo de validade: 12/05/2025

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.



AVCB

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

www.bombeiros.mg.gov.br

Nº: PRJ20210022182

VALIDADE: 08/04/2029

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual* de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (**PSCIP**).

Endereço: BRASIL, nº 1085

Bairro: BRASIL

Município: PATOS DE MINAS

Ocupação: C-1 - D-3 - E-3 - F3 - F8

Público: 5198

Proprietário: 23.352.016/0001-69 - União Recreativa dos Trabalhadores - URT

Responsável pelo Uso: 23.352.016/0001-69 - União Recreativa dos Trabalhadores - URT

Área Total: 5184.19 m²

Área Liberada: 5184.19 m²



Emitido em: 08/04/2024

*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Última Atualização: 08/04/2024 08:05:34



Plano de Jogo URT x MAMORÉ

PREVISAO PUBLICO 5.198
QUARTA FEIRA 15/05 20:00
ABERTURA DOS PORTÕES 18:00
HORÁRIO DE CHEGADA EQUIPE 17:00

AV. BRASIL

6 BILHETEIRO
4 PORTEIROS + 2 SOCIOS
6 REVISTAS
24 SEGURANCAS
4 BRIGADISTAS

ACESSO PM 2 SEGURANCAS

CAMPO

10 SEGURANCAS
6 GANDULAS
2 MAQUEIROS

JOAQUIM DAS CHAGAS

2 BILHETEIRO
2 PORTEIROS (SENDO 1 SOCIO)
4 REVISTAS
10 SEGURANCAS
2 BRIGADISTAS

TUF (JOAQUIM DAS CHAGAS / AV BRASIL)

2 PORTEIROS (SENDO 1 SOCIO)
3 REVISTAS
10 SEGURANCAS
1 BRIGADISTA

CAMAROTE

CAPACIDADE 60 PESSOAS
1 SEGURANCA

VISITANTE

PORTEIROS 2
BILHETEIRO 2
REVISTAS 6
25 SEGURANCAS
2 BRIGADISTA
4 REVISTA



Segue a nossa solicitação da carga de ingressos para o jogo URT X MAMORE - MÓDULO II 2024.

Nome da Competição: CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II 2024

Clubes envolvidos na partida: URT X MAMORE

Local da Partida (Estádio e Cidade): ESTÁDIO ARENA DB (Zama Maciel) – PATOS DE MINAS

Data e Horário da Partida: 15/05/2024 (QUARTA) ÀS 20H.

Horário de Abertura dos Portões: 18H

SETOR A, B e C – ARQUIBANCADA Av. JOAQUIM DAS CHAGAS E AV. PARANAIBA

PORTOES DE ENTRADA – 01 e 02 Av. JOAQUIM DAS CHAGAS

CAPACIDADE TOTAL DOS SETORES – 2.737

CARGA DE INGRESSOS DO SETOR – INTEIRA 1.283 + MEIA 854 = 2.137

VALOR DOS INGRESSOS - INTEIRA R\$ 80,00 - MEIA R\$ 40,00

SETOR D – ARQUIBANCADA Av. BRASIL

PORTOES DE ENTRADA – 03 PRINCIPAL DA Av. BRASIL

CAPACIDADE TOTAL DO SETOR – 1.245

CARGA DE INGRESSOS DO SETOR – INTEIRA 507 + MEIA 338 = 845

VALOR DOS INGRESSOS - INTEIRA R\$ 80,00 - MEIA R\$ 40,00

SETOR CADEIRAS – CADEIRAS

PORTOES DE ENTRADA – 03 PRINCIPAL DA Av. BRASIL

CAPACIDADE TOTAL DO SETOR – 300

CARGA DE INGRESSOS DO SETOR – 150

VALOR DOS INGRESSOS - VALOR ÚNICO R\$ 200,00



SETOR E – VISITANTE

PORTOES DE ENTRADA – 01 PRINCIPAL DA Av. PARANAIBA

CAPACIDADE TOTAL DO SETOR – 742

CARGA DE INGRESSOS DO SETOR – INTEIRA 446 + MEIA 296 = 742

VALOR DOS INGRESSOS - INTEIRA R\$ 80,00 - MEIA R\$ 40,00

CORTESIAS

300 CORTESIAS

TOTAL DA CARGA – 4.174

Obs. Informamos que investimos no setor do visitante, reformamos toda a arquibancada, reforçamos os alambrados, fizemos um novo alambrado para melhor divisão entre as torcidas, fizemos um bar novo para o setor, a entrada agora esta totalmente independente pela avenida Paranaíba, inclusive com bilheteria independente para o setor.

Endereço para envio dos ingressos: Av. Brasil 1085, Bairro Brasil Patos de Minas MG , CEP 38700-188 – LOJA DA URT NA Av. BRASIL

Atenciosamente,

IGOR RICARDO LINHARES CUNHA

PRESIDENTE DA URT

34 9.9176-1336

**IGOR RICARDO
LINHARES
CUNHA:0987022466
0**

Assinado de forma digital por
IGOR RICARDO LINHARES
CUNHA:09870224660
Dados: 2024.04.29 17:26:58
-03'00'

Segurança feita por Souza Fenix Vigilância Ltda CNPJ 05779275000199





Lucas Martins. De Souza CPF 10421054546



Abertura

Reunião devidamente convocada e realizada na data de 10/05/2024 às 09:00 horas da manhã na sede administrativa da Arena DB, com objetivo de elaborar e definir o plano de ação referente a preparação para os jogos do Campeonato Mineiro Módulo II.

Estiveram presentes na reunião os representantes dos órgãos convocados e parte da equipe da Diretoria e presidência do URT.

- TN. Rodrigo Souza
 - Gustavo - Produção -
 - Lucas Martins Souza - Segurança.
 - CARLES • Eduardo - Diretor Financeiro.
 - João Luis - Polícia Civil.
 - Paulo Henrique - Souza Junia
 - Emília - Brigadista.
 - Adalberto - Brigadista
 - Dilton - torcida organizada.
 - Evaldo / Ucreto -
 - Denis Cardoso - Diretor Secretário.
 - Adalberto dos Santos
 - Emília Balda de Silva
 - 
 - 
 -  PCME - MASP. 1.242.549-R
 -  Gustavo Ruf. Neto
 - Igor Cunha.  -
- Rogério P. Souza, Diretor

Principais Conclusões e Decisões:

Igor Lobo
Felipe
Lucas

- Apresentado as ações que foram feitas para recebimento de torcidas visitantes ao jogo.

- Lucas apresenta a plano de segurança para o jogo.

Fechar o estacionamento na rua URT para estacionamento dos ônibus.

- destinado apenas p/ torcida visitantes 25 seguranças sendo estimado 90 homens.
- gradil para organização das Filas.
- Drone para vídeo monitoramento das 17h as 22h.
- Vídeo monitoramento de todo o estádio no container.
- Solicitar que a torcida organizada visitante faça a solicitação por ofício todo o material pretendido a trazer.
- fazer todas as credenciais de acesso a setores.
- Aguardando apenas que a Polícia Militar informe em ofício que as medidas foram tomadas e que temos condições para receber as duas torcidas, aguardando apenas este informe para colocar os ingressos a venda.
- estando liberado o estádio para receber a torcida visitante fica informado que é de interesse do URT receber as torcidas.
- Vai ser colocado 20 brigadistas em todo o perímetro do estádio.
- Separar os horários de saída das torcidas para evitar confrontos (será analisada conforme andamento do jogo)

Cumprimento das solicitações do laudo e solicitação para receber torcida visitante no clássico contra o Mamoré

Patos de Minas, 03 de maio de 2024.

A União Recreativa dos Trabalhadores (URT), vem por meio deste expressar o imenso desejo em receber torcedores visitantes no Clássico Municipal em partida contra o maior rival, o Esporte Clube Mamoré, visto que é um evento que não ocorre há muitos anos na cidade e se trata de evento já inserido no meio cultural patense, sendo inclusive incorporado ao calendário da Festa Nacional do Milho – FENAMILHO, que ocorre anualmente na cidade, inserido pela sua organização na programação oficial.

Sabedora de sua obrigação e Visando a segurança e conforto de ambas as torcidas, a Diretoria Executiva não mediu esforços para viabilizar toda a estrutura necessária para garantir não somente a segurança dos torcedores presentes à Arena DB, haja visto, foram realizadas grandes reformas, como a separação de setores, reforma de banheiros, bares, construção de novos acessos e bilheterias, tudo com a finalidade de manter a ordem e tranquilidade nos jogos, bem como o conforto dos torcedores, equipes de jogo e da arbitragem. Mesmo sabendo que o nosso adversário não ira nos receber em seu estádio, e mesmo nos da URT tendo o direito de optar em não recebe-los em nosso estádio, queremos e fazemos questão de recebe-los pois investimos tempo e dinheiro para reformar todo o setor do visitante, sendo injusto não podermos recebê-los sendo que atendemos tudo que foi pedido no quesito infra estrutura.

O Comandante do 15º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais, senhor Ten Cel PM Adhynan Alves R. dos Santos, esteve visitando as instalações da Arena DB na manhã desta sexta-feira, dia 03/05/2024, vistoriando as dependências e verificando todas as medidas que foram tomadas, apontadas no laudo de vistoria expedido pela Comissão de Vistoria da própria unidade policial, como veremos a seguir:

- Numeração do setor de cadeiras: foram adesivadas com numeração conforme solicitado, com fácil identificação.



Setor cadeiras numeradas

- b) **Instalação de banheiros para a torcida visitante:** o setor destinado à torcida visitante terá entrada independente, com duas novas saídas de emergência, bar e sem contato com a torcida local. O novo setor proporcionará mais facilidade no planejamento da segurança especificamente para eventos com grande presença de público, sendo inclusive avalizado na vistoria do CBMMG.



Banheiros para torcida visitante masculino e feminino

- c) **Base para Vídeo-monitoramento e Policiamento:** foi instalada uma nova e exclusiva central de vídeo monitoramento de toda a estrutura interna e externa do estádio, que contará com 25 câmeras que possibilitarão acompanhar a movimentação e identificação dos torcedores tanto dentro e quanto fora da Arena DB. Também será utilizado o vídeo monitoramento por drone em todo o período do jogo, será utilizado um novo telão de LED, com insertes de mensagens de conscientização e informações gerais de segurança, bem como novo sistema de áudio em todo o estádio para melhor comunicação com as torcidas.



Nova central de vídeo monitoramento



- d) Também foram e serão **realizadas reuniões periódicas com os membros das torcidas organizadas da URT**, visando a conscientização e alinhamento de conduta de seus membros, especialmente às vésperas, durante e após as partidas, inclusive esta marcada uma reunião para o dia 10 de maio para tratar a respeito do clássico do milho.
- e) O novo setor do visitante tem como entrada principal a Av. Paranaíba, sendo o acesso por essa via somente do torcedor visitante, ao contrário dos anos anteriores que a torcida visitante entrava pela rua Joaquim das Chagas onde se encontra nessa rua a sede das organizadas da URT. A torcida visitante terá um portão de entrada e evacuação independente, uma bilheteria independente, bar fixo independente e banheiros químicos em perfeito estado de uso conforme mostrado em foto anterior.
- f) A respeito da segurança interna no dia de jogos e principalmente no clássico, vamos dispor de segurança privada com numero além do indicado por numero de publico, estamos trabalhando com efetivo sempre 30 por cento a mais do que o recomendado, tanto na questão de seguranças, orientadores de público e também de brigadistas.

Feitas as considerações, apesar de que no laudo da PM há uma **sugestão** de haver somente torcida única no estádio para o jogo contra o E.C. Mamoré, não há por parte da comissão de vistoria nenhuma restrição ou reprovação da estrutura existente na Arena DB para a realização dos jogos com a presença de torcida visitante, bem como a proibição dos jogos serem liberados para ambas as torcidas.

Dessa forma, manifesta a União Recreativa dos Trabalhadores, como forma de respeitar sua imensa torcida, bem como atendendo aos anseios de toda a sociedade desportiva patense de realizarmos um evento que sirva de exemplo para as grandes torcidas do futebol nacional, contando com a presença dos torcedores no setor visitante da Arena DB, por ocasião das partidas do Campeonato Mineiro do Módulo 2 da FMF, conforme legislação vigente. Pedimos a PM e a FMF que considerem nosso pedido e liberem para que possamos ter pelo menos um jogo do clássico com as duas torcidas novamente ao estádio.

Certos de sua compreensão e contando com o apoio para a efetivação do nosso pleito, subscrevo-me.

Respeitosamente,

IGOR RICARDO LINHARES
IGOR RICARDO LINHARES CUNHA
PRESIDENTE EXECUTIVO DA URT

CUNHA:09870
224660

Assinado de forma digital por IGOR RICARDO LINHARES CUNHA:09870224660
Dados: 2024.05.06 20:47:26 -03'00'

Aos Senhores

Ten. Cel. da PM - Adhynan Alves R. dos Santos

Gerente de Competições FMF - Gustavo Tasca