



VISTORIA

LOCAL: CMEI VEREADOR JOSÉ AUGUSTO FERREIRA

ENDEREÇO: Rua José Severino Brito, 235 – Bairro Coração Eucarístico – Patos de Minas-MG

Na manhã do dia 20 de junho de 2022, o setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou vistoria em conjunto com a coordenação do Centro Municipal de Educação Infantil Vereador José Augusto Ferreira após a ocorrência de acidente com uma educadora infantil e uma criança, no fraldário da creche I – 2 do referido empreendimento.

Constatou-se, conforme fotos abaixo, que um chuveiro elétrico quebrou, mas o incidente não comprometeu a parte elétrica da edificação, tanto que a sua resistência estava intacta. O setor de Engenharia orientou a coordenadora da creche quanto ao uso do registro para controle da pressão de água, regulando-o e solicitando que não o modifique para um bom funcionamento do mesmo e caso necessite alterar a vazão de água pelo registro que solicite a presença de profissional da Secretaria Municipal de Obras Públicas para averiguação.

Realizou-se vistoria nos demais registros e chuveiros da unidade. Orientou também que, para um bom uso do equipamento, deve-se realizar os devidos cuidados, deixando sempre a mangueira do chuveiro aberta antes de ligá-lo e durante o banho da criança, para evitar acúmulo de água no interior de aparelho e, conseqüentemente, maior vazão e alta pressão sobre o chuveiro.



*Carla Ferreira Silva*

**Carla Ferreira Silva**

Engenheira Civil

Matrícula: 31.302

*Diego R. B. Amaral*

**Diego Roger Borba Amaral**

Engenheiro Civil

Matrícula: 29.420

*Mariane Cristina dos Santos*

**Mariane Cristina dos Santos**

Engenheira Eletricista

Matrícula: 32.967

*Eduardo Pains*

**Eduardo Pains de Morais**

Diretor de Obras Terceirizadas

Matrícula: 30.869